



ФИЛИАЛ ООО «РН-ИНФОРМ» В ГОРОДЕ САМАРА

Исх. № 08-315/08
« 06 » 05 2009 г.

Генеральному директору
ЗАО НПФ «Прорыв»
Мартынову А.И.

Тестирование и отладка ПО поддержки
АГЗУ типа «Спутник» контроллером ТК16L.10

Уважаемый Андрей Иванович!

Настоящим подтверждаю, что с 27.01.2009г. по 10.03.2009г. специалистами филиала ООО «РН-Информ» в г. Самара и ЗАО «НПФ «Прорыв» проводилось тестирование и отладка программного обеспечения поддержки контроллером ТК16L.10 АГЗУ типа «Спутник».

После успешного проведения стендовых испытаний, контроллер был установлен на действующую АГЗУ «Спутник».

В ходе испытаний на действующей АГЗУ с 11.03.2009г. по 31.03.2009г. сбоев в работе программного обеспечения не обнаружено. Работоспособность программного обеспечения проверялась в соответствии с требованиями технического задания на поддержку работы устройства АГЗУ типа «Спутник» в системе «Телескоп+» (см. Приложение).

По результатам испытаний контроллеры ТК16L.10 запланированы к закупке и использованию для автоматизации и телемеханизации АГЗУ типа «Спутник» на месторождениях ОАО «Самаранефтегаз».

Приложение: ТЗ на поддержку работы устройства АГЗУ системой «Телескоп+»

Главный инженер

Д.Е. Ломакин

Исп.: Филиппов И.В.
Тел.: 71-80-53 (нефт.) 240-16-43 (гор.)

тел.: (846) 333 03 43
факс: (846) 227 03 41
E-mail: rn-inform@samng.ru